

Starostwo Powiatowe w Kielcach  
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
25-532 Kielce ul. Wrzósowa 44

**PROTOKÓŁ GN-III.6630.301.2019**  
narady koordynacyjnej

**Przedmiot uzgodnienia :** Gm.Sitkówka-Nowiny obr.Bolechowice dz.85/5,113,150/4.  
**Charakterystyka :** uzgodnienie przyłącza wodociągowego  
**Charakterystyka :** uzgodnienie przyłącza kanalizacji sanitarnej

**Wnioskodawca:** PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE  
"EFKA" KRYSTYNA FICE

**Adres :**  
26-030 SUCHEDNIÓW  
STOKOWIEC 101

**Na zlecenie GN-III.6630.301.2019 z dnia: 2019-04-17 znak: GN-III.6630.301.2019**  
**Data Narady :** 2019-04-24

Lp.	Instytucja	Podpis przedstawiciela
1.	Orange Polska S.A.	Uzgodniono drogą elektroniczną z uwagą
2.	PSG Sp. z o.o. oddz. gazowniczy Kielce	nie skwit srg
3.	WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.	M. Skowron
4.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	

Uwagi i zlecenia:

Proszę o przyłączenie kanalizacji sanitarnej  
proszę o przedłożenie w/w dokumentów

Ad. 4. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
na sekcję poses. Stokowiec

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Podpis: KRISTYNA FICE

upr.bud. KI 190/93  
ul. Stokowiec 101, 26-130 Suchedniów  
tel. 41 25 44 100, 600 826 669

Ad. 4.

-W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer protokołu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie proszę wysłać poprzez stronę [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor) lub pismo przesłać na adres: Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury, Ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce

-W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablem OPL stosować na nim rurę osłonową dwudzielną;

-W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Podpis: mgr inż. KRYSZYNA FICE

upr.bud. KI 190 / 93

ul. Stokowiec 101, 26-130 Suchedniów  
tel. 41 25 44 100, 600 826 669

Podpis osoby upoważnionej przez organ:

Data:

Z up. STAROSTY  
STARSZY INSPEKTOR

Dorota Pietrzyk

24 KWI 2019