



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**  
**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**  
tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;  
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl  
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992

Kielce dn.2019-04-16

TT/2019/0933

TT-W/ MS

**Przedsiębiorstwo Usługowe EFKA Krystyna Fice**

**ul. Stokowiec 101**

**26-130 Suchedniów**

**Inwestor:**

Kuś Rafał

Bolechowice 50a

26-052 Sitkówka-Nowiny

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 85/5 w msc. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, pod następującymi warunkami:

1. Doprowadzenie wody do przedmiotowej zabudowy należy przewidzieć z wodociągu rozdzielczego wykonanego z rur PVC-160mm (wodociąg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim).
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w omawianym rejonie oscyluje na wysokości  $p=0,20\text{MPa}$ .
3. Odprowadzenie ścieków z przedmiotowego budynku należy przewidzieć do kanału sanitarnego wykonanego z rur PP-200/176mm (kanał zaznaczono na mapie kolorem brązowym).
4. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki". "Wytyczne..." są dostępne na stronie internetowej [www.wod-kiel.com.pl](http://www.wod-kiel.com.pl).
5. Od powyższych warunków jest możliwość odwołania się.
6. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącego w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**mgr inż. KRYSTYNA FICE**

Podpis: ..... upr.bud. KI 190 / 93

ul. Stokowiec 101, 26-130 Suchedniów  
tel. 41 25 44 100, 600 826 669

**KIEROWNIK  
Działu Technicznego**

mgr inż. Roman Duda



**WODOCIĄGI KIELECKIE** Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce  
tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;  
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl  
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

1929-2019

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992

Kielce dn.2019-05-17

TT/2019/1109  
TT-U/ MS

**Przedsiębiorstwo Usługowe EFKA Krystyna Fice**

**ul. Stokowiec 101  
26-130 Suchedniów**

**Inwestor:**

Kuś Rafał  
Bolechowice 50a  
26-052 Sitkówka-Nowiny

**"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia dokumentację techniczną przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 85/5 w msc. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, pod następującymi warunkami:**

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest złożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
2. Montaż punktu włączenia do wodociągu rozdzielczego z rur PVC-160mm należy wykonać w porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziału Sieci Wodociągowej "Wodociągów Kieleckich" tel. 36-53-142; -143.
3. Montaż studni na kanale sanitarnym PP-200/176mm należy wykonać w porozumieniu z przedstawicielami Wydziału Sieci Kanalizacyjnej "Wodociągów Kieleckich" tel. 36-53-148; -149.
4. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
5. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klient "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół" oraz Umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. W celu spisania Umów należy zgłosić się do "Wodociągów Kieleckich" z tytułem prawnym do nieruchomości.

Do "Protokołu" należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą uzbrojenia wod-kan w wersji papierowej oraz w formacie dxf, dwg lub giv (w przypadku gdy wersję elektroniczną dostarczono do Ośrodka Geodezyjnego).

  
**90 LAT** KIELECKICH WODOCIĄGÓW

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Podpis..... mgr inż. **KRYSTYNA FICE**  
upr.bud. KI 190 / 93  
ul. Stokowiec 101, 26-130 Suchedniów  
tel. 41 25 44 100, 600 826 669

6. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

KIEROWNIK  
Działu Technicznego

*mgr inż. Roman Duda*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Podpis.....

*KF*  
**mgr inż. KRYSZYNA FICE**

upr.bud. KI 190/93

ul. Stokowiec 101, 26-130 Suchedniów  
tel. 41 25 44 100, 600 826 669